

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

Zespołu Szkół Budowlanych

44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42

z dnia 15.05.2018r.

Informacja o stanie wody *)			
	Punkt poboru		
	Niecka basenowa	System cyrkulacji	Natryski
Data wykonania badania	07.05.2018	07.05.2018	04.09.2017
Ocena parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych	Sprawozdanie z badań SB/40081/05/2018	Sprawozdanie z badań SB/40083/05/2018	Sprawozdanie z badań SB/90731/09/2017 SB/90733/09/2017
Parametry odbiegające od wymagań	Chlor wolny		
Podjęmowanie działań	Skalibrowano urządzenie dozujące zwiększono dozowanie koagulantu		

Ocena jakości wody w 2017r. przeprowadza: SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

*) Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)

Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych
mgr Marek Fjorczyk