

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rybniku

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@pis.gov.pl

Rybnik, dnia 30.03.2022 r.

ONS-HKiŚ.9027.8.27.2022

Zespół Szkół Budowlanych
w Rybniku
Wpłynęło 2022-04-04
L. dz. 424

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Świerkłańska 42
44-200 Rybnik

D e c y z j a

zbiorecza roczna ocena wody za 2021 r.

na pływalni krytej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerkłańska 42

Na podstawie:

- art.104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 - art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
 - § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),
- oraz po analizie:
- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia,
 - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,
 - podejmowanych działań naprawczych,

STWIERDZA

że jakość wody na pływalni spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.) przy czym eksploatacja i podejmowane działania naprawcze były prowadzone przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystającym z pływalni.

UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody, z uwzględnieniem przerw technologicznych oraz okresów kiedy pływalnia lub poszczególne urządzenia były nieczynne w związku z obostrzeniami przeciwepidemicznymi. Przed ponownym udostępnieniem po okresach przerwy, zarządzający wykonywał badania jakości wody w celu potwierdzenia jej przydatności do kąpieli.

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający informował PPIS w Rybniku wraz z opisem podjętych działań naprawczych. Badania wykonywane były w laboratorium posiadającym zatwierdzenie Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalniach określonymi w ww. rozporządzeniu.

Ponadto badania wykonano również w ramach kontroli przeprowadzonej w dniu 15.11.2021 r. przez PPIS w Rybniku (protokół kontroli nr 271/1215/NS/HKiŚ/2021).

Badania dotyczyły jakości wody w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji przed wprowadzeniem do niecki i obejmowały parametry mikrobiologiczne tj. *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, *Legionella sp.* (w wodzie wprowadzanej do niecki) oraz parametry fizykochemiczne tj. chlor wolny i związany, potencjał redox, temperatura, pH, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność. Dodatkowo jakość ciepłej wody użytkowej (z natrysków) na pływalni była badana w kierunku bakterii *Legionella sp.*

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej należącej do PWiK Sp. z o. o. w Rybniku, będącej pod nadzorem PPIS w Rybniku.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej wykazały sporadyczne przekroczenia w zakresie parametrów: chlor związany, chlor wolny, potencjał redox oraz odczyn pH. Przekroczenia te nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z pływalni, tym niemniej, sygnalizowały konieczność poprawy działania systemu uzdatniania i wymagały podjęcia działań naprawczych, które zarządzający na bieżąco realizował.

W trakcie kontroli PPIS w Rybniku stwierdzono również, że Zarządzający pływalnią:

- prowadził na bieżąco rejestry pomiarów pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego i związanego oraz temperatury wody,
- dokonywał bieżącej obserwacji jakości wody w nieckach,

- zamieścić komunikat o jakości wody na tablicy informacyjnej na pływalni oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. W okresie biegu terminu do wniesienia odwołania strona (strony) może (mogą) na piśmie zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia PPIS w Rybniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku

dr inż. Michał Dudek

Otrzymują:

1. Adresat
2. ONS/HKiŚ-a/a